




NP-1.4 NADPROŻE ŻELBETOWE 24x24/20CM – szt.1
SKALA 1:25




PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1:25




PRZĘKRÓJ B-B
SKALA 1:25




NP-1.5 NADPROŻE ŻELBETOWE 24x40CM – szt.1
SKALA 1:25



PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1:25



SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH
(met. A wg. PN-EN ISO 3766)




Średnica
gięcia prętów:

$\phi_2: 4\phi$ dla $\phi \leq 16\text{mm}$
 7ϕ dla $\phi > 16\text{mm}$

BETON: C20/25 wg. PN-EN:206:1
KLASA EKSPOZYCJI: XC1, wg. PN-EN:206:1
STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIIIN) wg. PN-H-93220
OTULINA ZBROJENIA: min. 2,5cm

- UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
 2. Wymiary podano w cm.
 3. Pręty zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem.
 4. Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
 5. Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu $\pm 0,00$ budynku.

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH JAS-PROJEKT ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87c/16			
TEMAT: BUDYNEK CENTRUM WYTCNIENIOWEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI			
TYTUŁ RYSUNKU: Zbrojenie nadproży żelbetonowych NP-1.4, NP-1.5.			
LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów			
INWESTOR: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów			
BRANŻA: Konstrukcja		FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny	DATA: 04.2023
PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło		NR UPRAWNIENI: 274/86/WŁ	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Bienkowski		NR UPRAWNIENI: ŁOD/0298/POOK/05	PODPIS:
WSPÓŁPRACUJĄCY: mgr inż. Łukasz Boczkowski		NR UPRAWNIENI: -	PODPIS:
			RYS. K-Z.4