


UWAGI:

1. Poziom posadowienia ław fundamentowych Ł1, Ł2, Ł3, Ł4, Ł5, Ł6, stóp fundamentowych St1 i St2 oraz fundamentów pod schody Fs w stosunku do "zera" budynku -1,95=119,95 m n.p.m.
2. Poziom posadowienia ław fundamentowych Ł7 pod ścianki działowe w stosunku do "zera" budynku -0,60=120,30 m n.p.m.
3. Fundamenty wykonać na podkładzie z chudego betonu gr. 10 cm.
4. Wysokość ław Ł1, Ł2, Ł3, Ł4, Ł5, Ł6 - 40 cm
5. Wysokość stóp schodkowych St1 i St2 - 80 cm
6. Posadowienie płyty fundamentowej pod dźwig osobowy założono na poziomie -1,95=119,95 m n.p.m. właściwy poziom posadowienia oraz wymiary należy ustalić na etapie wyboru oferty po uzgodnieniu z projektantem
7. Posadowienie płyty fundamentowych P2 pod platformy dla niepełnosprawnych założono na poziomie -1,31=120,59 m n.p.m., właściwy poziom posadowienia oraz wymiary należy ustalić na etapie wyboru oferty po uzgodnieniu z projektantem
8. W stópach fundamentowych osadzić wyrostki do połączenia ze zbrojeniem słupów. Ilość wyrostków zgodna z ilością prętów zbrojenia poszczególnych słupów
9. Fundamenty przed zasypaniem zaizolować zgodnie z opisem
10. Przy robotach ziemnych pod fundamentowanie należy zwrócić uwagę na ewentualne występowanie w sąsiedztwie sieci podziemnych

UWAGA:

- w poziomie posadowienia występują grunty nasypowe, które nie nadają się do bezpośredniego posadowienia;
- przed posadowieniem budynku należy wykonać wymianę gruntu do poziomu warstwy nośnej, tj. do rzędnej 116,9 m n.p.m. (według otworu wiertniczego nr 2 i nr 3 w następujący sposób:  
zastąpić chudym betonem, piaskiem stabilizowanym cementem lub żwirem zagęszczonym warstwami nie większymi jak 30 cm.



Rzut fundamentów - skala 1:100

Część architektoniczną i część konstrukcyjną projektu oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie

STAL A-II RB500W  
STAL A-0 S10S  
BETON PODKLADOWY C6/8 (B-7,5)  
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B-25)  
0,00 = 121,90 m n.p.m

INWESTOR	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE	
ADRES	
CIECHANÓW UL. SIENKIEWICZA 13 DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11	
TYTUŁ PROJEKTU	
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE	
BRANŻA	
KONSTRUKCJA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
Projektant	mgr inż. Maria Piętkowska
Projektant	mgr inż. Janusz Wywiałcz
Projektant	mgr inż. Izabela Kieniec
Projektant	mgr inż. Anna Lisowska
ETAP	
BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU	
RZUT FUNDAMENTÓW	
DATA: 09.2012	
NR RYS.: 1K	
SKALA: 1:100	