OZNACZENIA:

Ø18x2,5A, Ø25x3,5A,... - rury,np. KAN-therm polietylenowe PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726. Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa. Połączenia zaprasowywane pierścieniem nasuwanym Push lub równoważne.

DN32 - rury stalowe ocynkowane, ze szwem gwintowane średnie wg. PN-74/H-74200.

——— - zimna woda

– · – · – - ciepła woda

– – – – – - cyrkulacja

W1 - projektowany pion wodociągowy

K1 - projektowany pion kanalizacyjny

Wp19, 20, ... - projektowany wpust podłogowy



INSTALACJA WOD.-KAN. - RZUT II PIĘTRA SKALA 1:100

UWAGA!
W celu poprawienia czytelności rysunku usunięto część stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenia meblowego.
Niniejszy projekt rozpatrywać z kompletem opracowań branżowych.

LEGENDA:

UWAGA. WYPOSAŻENIE POKAZANE NA RYSUNKACH JEST PRZYKŁADOWE I NIE OBEJMUJE ZAKRESU OPRACOWANIA

INWESTOR

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE

ADRES

CIECHANÓW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11

TYTUŁ PROJEKTU

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE

BRANŻA

SANITARNA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT:	UPR. NR:	PODPIS:
mgr inż. Kinga Bolc	WAM/0029/POOS/10	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. Krzysztof Nosek	234/92/OL	

ETAP

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA WOD.-KAN.
- RZUT II PIĘTRA

DATA 09.2012	NR RYS. S4
ARCHEIKON	SKALA 1:100