



poprzez montaż nowego, indywidualnego węzła ciepłego c.o. i c.c.w. W2, który należy usytuować w tym samym pomieszczeniu co obecny węzeł grupowy (po uprzednim jego demontażu).

11. Miejsce zainstalowania urządzeń pomiarowych i regulacyjnych: jw.
12. Węzły ciepłe W1 i W2 należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania wymiennikowych węzłów ciepłych przyłączanych do sieci ciepłowniczej PEC-C”, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszych warunków przyłączenia.

**F. Wymagania dotyczące instalacji odbiorczych (nowoprojektowanych i wymienianych):**

1. Instalacje odbiorcze centralnego ogrzewania i c.t. wentylacji powinny być zaprojektowane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - opracowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 0.4. 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690, Dział IV Rozdział 4 Instalacje grzewcze z późniejszymi zmianami.
2. Instalacja odbiorcza c.c.w. powinna być zaprojektowana zgodnie z normą PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 0.4. 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 - z późniejszymi zmianami, Dział IV Rozdział 1 Instalacje wodociągowe ciepłej i zimnej wody.

**G. Granice własności:**

Sprzedawca kwalifikuje obiekt będący przedmiotem wniosku o zmianę warunków przyłączenia do grupy taryfowej A-2, zgodnie z taryfą dla ciepła zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki L. dz. OWA-4210-49(9)/2012/247/VIII/EB z dnia 15 czerwca 2012 r.:

1. Przyłącze ciepłe stanowić będzie własność Sprzedawcy ciepła.
2. Węzeł ciepły stanowić będzie własność Sprzedawcy ciepła.
3. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacje odbiorcza w budynku szkoły stanowić będzie własność Odbiorcy ciepła.

Granice eksploatacji zostaną uściślone na etapie zawierania aneksu do umowy o sprzedaży ciepła.

**H. Wymagania formalne**

1. Dokumentacja przyłączy ciepłych i węzłów ciepłych powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
2. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Odbiorca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dokumentację techniczną i wewnętrzną instalacji odbiorczej dla części rozbudowywanej.
4. Dokumentacja techniczna przyłącza ciepłego i sprawdzenia węzła ciepłego w zakresie technologii, automatyki i instalacji elektrycznej podlega uzgodnieniu w ramach procedur wewnętrznych PEC-C.