

## OKREŚLENIE RÓWNOWAŻNOŚCI

1. montaż nasad kominowych Turbowent średnicy 150 mm .  
Wykonawca może zastosować nasady obrotowe dowolnego producenta pod warunkiem zachowania następujących parametrów:
  - średnica dolotowa 150 mm lub 300 mm
  - podstawa otwieralna, kwadratowa z blachy ocynkowanej
  - turbina obrotowa z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor szary
  - poziom mocy akustycznej do 28 dB