

**SOSW.2410.1.2015**

Ciechanów, 15.07.2015 r.

**Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie”.**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie będący zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) „**Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie**” udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawcę pytanie.

**Pytanie:**

Prosimy o wskazanie producenta wykładziny, którą macie Państwo na myśli, żaden z wiodących producentów wykładzin w Polsce: Tarkett, Tarkett Jasło, Gelflor, Lentex nie posiada wykładziny heterogenicznej o grubości 2,6 mm. Czy dopuszczają Państwo wykładzinę o grubości 2,5 mm z pozostałymi parametrami zgodnymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykładzinę o grubości 2,5 mm pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

DYREKTOR SOSW  
w Ciechanowie  
*B. Kekomajster*  
mgr Barbara Kekomajster