

OPIS

prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Powiat Ciechanów planuje przystąpić do budowy chodnika po lewej stronie pasa drogowego drogi powiatowej 1213W w miejscowości Władysławowo gmina Opinogóra Górna. Z uwagi na brak innej możliwości chodnik planuje się zbudować w miejscu istniejącego rowu przydrożnego. Planowany kolektor kanalizacji deszczowej będzie odprowadzał wody opadowe i roztopowe z jednego pasa ruchu odcinka objętego opracowaniem oraz z rowu przydrożnego znajdującego się powyżej planowanego kolektora i rowu przydrożnego z ul. Krasińskiego w miejscowości Władysławowo. Likwidacja odcinka przydrożnego rowu w pasie drogowym drogi powiatowej 1213W będzie realizowana tylko w obrębie przedmiotowego pasa drogowego. Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki nr ewidencyjny 128,155,68 w obrębie 33-Władysławowo gmina Opinogóra Górna stanowiący własność podmiotów wyszczególnionych w załączonym wypisie z ewidencji gruntów. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rowu otwartego RSZ-49 zostaną podczyszczane w planowanych separatorach substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami piasku. Kolektor deszczowy zostanie wyposażony w studzienki wpustów ulicznych deszczowych z osadnikami, studnie połączeniowe rewizyjne z osadnikami, osadnik piasku i separator lamelowy koalescencyjny o przepustowości 15/150 dm³/s oraz 35/350 dm³/s (z obęgiem burzowym). Kanały kolektora deszczowego zostaną wykonane z rur PVC-U, WIPRO o odpowiedniej średnicy. Studzienki połączeniowe i rewizyjne na sieci zostaną wykonane z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy 1,2, 1,5m.

Powyższe rozwiązania techniczne mają na celu ograniczenie, do wartości określonych obowiązującymi przepisami, zanieczyszczeń pochodzących ze spływów wód (ścieków) opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej 1213W w miejscowości Władysławowo gmina Opinogóra Górna.

Maksymalna godzinowa ilość ścieków opadowych i roztopowych wynosi **50,04 dm³/s = 180,14 m³/h. = 0,05 m³/s.**

Uwzględniając przyjęte rozwiązania Powiat Ciechanów zobowiązuje się do utrzymania we właściwym stanie technicznym systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem i przepustem drogowym oraz bieżącej konserwacji jego poszczególnych elementów (studnie kontrolno - rewizyjne, studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi z osadnikami, separator) i przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja urządzeń oczyszczających powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

Przedsięwzięcie zapewniające odprowadzenie wód opadowych i roztopowych realizowane będzie zgodnie z dokumentacją budowlaną i warunkami pozwolenia na budowę.

Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym stanowi załącznik do wniosku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzeń wodnych:

- wykonanie drenażu francuskiego;
- wykonanie wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do rowu RSZ-49;
- likwidację odcinka rowu przydrożnego;

oraz usługę wodną:

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej do istniejącego rowu melioracyjnego RSZ-49

Opracował: