

Numer R/20/040996

Miejscowość Ciechanów

Data 22-07-2020

WARUNKI PRZEBUDOWY(USUNIĘCIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: projektowany budynek urzędu
Adres (Nr działki): Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
gm. Ciechanów, działka numer 257/7, 257/2
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Ciąg liniowy [SN] - Nowozagumienna [0012/30] -
 - 2.2. Ciąg liniowy [SN] - Ślaska [0012/22] -
 - 2.3. Obwód [nN] - Ciechanów Urząd Wojewódzki [S2-02087/02] -
 - 2.4. Obwód [nN] - Ciechanów Urząd Wojewódzki [S2-02087/06] -
 - 2.5. Obwód [nN] - Ciechanów Urząd Wojewódzki [S2-02087/07] -
 - 2.6. Obwód [nN] - Rezerwa [S2-02087/08] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
 - dokonać przebudowy linii kablowych SN 15kV Nowozagumienna i Ślaska w miejsce nie kolidujące z projektowaną zabudową
 - dokonać pomiarów diagnostycznych kabli SN 15kV
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
nie dotyczy
 - 3.3. Urządzenia nn:
 - dokonać przebudowy linii kablowych nN 0,4kV wychodzących ze stacji S2-2087 w miejsce nie kolidujące z projektowaną zabudową
 - 3.4. Demontaże:
 - wyłączyć z eksploatacji kolidujące odcinki kablowych linii SN 15kV i nN 0,4kV
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres określony w pkt. 3 warunków przebudowy sieci należy opracować dokumentację projektową, która podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Ciechanów przed przystąpieniem do realizacji przebudowy.
 - 4.2. Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Fabisiak Sławomir

OPRACOWAŁ

tel.


Kierownik
Biura Majałki Sieciowej
ZATWIERDZIŁ
Joanna Matkiewicz

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie
ul. Mławska 3, 06-400 Ciechanów