



UWAGI:  
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA Z  
TWORZYWA, Z DRZEWICZKAMI:  
- PRĄD ZNAMIONOWY 63A  
- STOPIEŃ OCHRONY IP30  
- KLASA OCHRONNOŚCI II  
- ZASILANIE OD GÓRY  
- ODPLYWY DO GÓRY  
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA  
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH  
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY  
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANymi

NR	OBDVODU	1FS1	1F1	2F1	13F1	23F1	33F1	14F1	24F1	34F1	15F1	25F1	35F1
KW	-	0,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	
Opis:	SYGNAŁ Z WYŁĄCZNIKA ZMIERZCHOWEGO	OSWIETLЕНИЕ ПЕРЕД ВЕЩАМИ OSWIETLЕНИЕ ZEWNĘTRZNE	OSWIETLЕНИЕ AWARYJNE OSWIETLЕНИЕ EWAKUACYJNE	POMIESZCZENIA 1/02, 1/03, 1/04, 1/05, 1/06, 1/07 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	POMIESZCZENIA 1/08, 1/09, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	POMIESZCZENIA 1/14, 1/15, 1/16, 1/18 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	ŚWIETLICA 1/01, 1/20, 1/21 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	CIAŁO KOMUNIKACYJNY 1/29 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	POMIESZCZENIA 1/38, 1/39, 1/31, 1/32 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	POMIESZCZENIA 1/19, 1/35, 1/36, 1/34 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	POMIESZCZENIE 1/25, 1/26, 1/27, 1/28 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	POMIESZCZENIA 1/22, 1/23, 1/24, 1/30, 1/33, 1/17 OSWIETLЕНИЕ OGÓLNE	

11F2	21F2	31F2	12F2	22F2	32F2	13F2	23F2	33F2	14F2	24F2	34F2	15F2	25F2	35F2	16F2	17F2	27F2	18F2	19F2	110F2	111F2	211F2	311F2
1,4	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	1,1	0,8	0,3	0,3	4,9	0,8	0,8	13,9	7,2	8,7	2,0	-	-
KOMUNIKACJA 1/29 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIA 1/02, 1/03, 1/04, 1/05 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIA 1/06, 1/07, 1/08, GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIA 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIA 1/14, 1/15, 1/24, 1/25, 1/33 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIA 1/16, 1/18 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIE 1/27 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIE 1/27 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIA 1/26 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIE 1/30 GNIAZDA DOGLINE, GPD	POMIESZCZENIA 1/22, 1/23 GNIAZDA DOGLINE	POMIESZCZENIA 1/20, 1/21 GNIAZDA DOGLINE	KOMUNIKACJA 1/29 WENTYLATOR + REGULATOR	POMIESZCZENIA 1/32, 1/38 2xWENTYLATOR + REGULATOR	POMIESZCZENIA 1/17, 1/34 2xWENTYLATOR + REGULATOR	POMIESZCZENIE 1/38 ZMYWARKA	POMIESZCZENIE 1/32 DK4P	POMIESZCZENIE 1/22 WYCIĄG	POMIESZCZENIE 1/32 KUCHENKA EL. 4 PL. + PIEKARNIK	POMIESZCZENIE 1/22 PŁYTA INDUKCYJNA 4 PŁA	POMIESZCZENIE 1/27 PŁYTA INDUKCYJNA 5 PŁ.	ŚWIETLICA GNIAZDA DOGLINE	REZERWA	REZERWA

Jednostka projektowa	TECHNIKA I SYSTEMY POLSKA Przemysław Kani a Ul. Główna 29, Michałow Regimów, 05-119 Legi onowo		
Inwestor	Powiat Ciechanowski Starostwo Powiatowe W Ciechanowie, ul 17-tego Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
Nazwa opracowania	Budowa budynku Opiekuńczo-Mieszkalnego Wychwieniewo go - pn. „Budowa zmiana decyzji Ciechanowskiego nr 661/2021 z dnia 05.10.2021 r.		Centrum Centrum Starosty
Uprawnienia w sprawie: w szczególności:	Projektant Witold Makówka	Nr uprawnień 177/86/WŁ.	
Elektrycznej	Sprawdzający Konrad Wereszczyński	LUB/0247/PWOE/12	
Tytuł rysunku	Rzut parteru INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Rozdzielnia RE1		
Faza P. Bud.	Data 28.11.2022	Skala 1:100	Nr rysunku E.01