


PLYTA FUNDAMENTOWA TARASU PF-1 – ZBROJENIE

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:25




NR2 #10 L=1405cm szt.9

1405 (14,05m – uwzgl. dodatek na zakłady)

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:25




NR4 #10 L=4551cm szt.12

4551 (45,51m – uwzgl. dodatek na zakłady)

PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:25



NR6 #10 L=1405cm szt.20


1405 (14,05m – uwzgl. dodatek na zakłady)

ST1 #6
L=94cm
szt.297

6
14
27

SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH

(met. A wg. PN-EN ISO 3766)



Średnica
gięcia prętów:

$\phi_2: 4\phi$ dla $\phi \leq 16\text{mm}$
 7ϕ dla $\phi > 16\text{mm}$

BETON: C20/25 (W8) wg. PN-EN:206:1

KLASA EKSPozyCJI: XC2 wg. PN-EN:206:1

STAL ZBROJENIOWA: RB500W (A-IIIN) wg. PN-H-93220

OTULINA ZBROJENIA: min. 5cm (dołem), min. 3cm (pozostałe)

UWAGI:

- Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- Pręty zbrojenia wymiarowane zgodnie z zamieszczonym schematem.
- Parametry materiałów konstrukcyjnych zgodnie z zamieszczonymi informacjami w tabeli.
- Rzędne elementów konstrukcji podano w odniesieniu do poziomu $\pm 0,00$ budynku.

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH
JAS-PROJEKT
ŁÓDŹ ul. MARATOŃSKA 87c/16

JAS

TEMAT: BUDYNEK CENTRUM WYTCNIENIOWEGO POWIATOWE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KAT.XI

TYTUŁ RYSUNKU: Zbrojenie płyty fundamentowej tarasu PF-1.

LOKALIZACJA: ul. Batalionów Chłopskich dz. nr ew. 4873,4714 obręb 0020 scalenie jed. ew. Ciechanów

INWESTOR: Powiat Ciechanowski, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

BRANŻA: Konstrukcja FAZA PROJEKTU: Techniczny zamienny DATA: 04.2023 SKALA: 1:25

PROJEKTANT: mgr inż. Sławomir Jagiełło NR UPRAWNIENI: 274/86/WŁ PODPIS:

SPRAWDZIE: mgr inż. Michał Bienkowski NR UPRAWNIENI: LOD/0298/P00K/05 PODPIS:

WSPÓŁPRACA: mgr inż. Łukasz Boczkowski NR UPRAWNIENI: – PODPIS:

RYS.
K-F.2