INSTALACJA WODOCIĄGOWA - HYDRANTOWA
RZUT PIWNICY
SKALA 1:100


WINDA
WINDA
WINDA
Ø530
Ø530
STAL DN50
Przewód prowadzony pod stropem
Przejście ppoż EI120 dla rur stal DN50
Włączenie do istn. instalacji wodociągowej budynku
Proj. hydrant ppoż HW-25 N-30 Hmontażu 1,35m ±0,10m
STAL DN50
PRZEWÓD PROWADZONY POD STROPEM
Wymiana istn. wpustu na wpust z syfonem i osadnikiem Kessel System 400 z odpływem bocznym DN100
Przejście ppoż EI120 dla rur stal DN80
Moduł odcięcia instalacji bytowej MOB 80 VP – Wilo
Hydrofor COR-3 Helix VE 608/CS+KFS – Wilo Qdm=2,2(l/s) N=400V Q=2(l/s) H=460 kPa
STAL DN32
PION HP1 DN50
Zrzut wody minimalnego przepływu 3/4"
Układ pomiarowy pomp ppoż UPAQ – Wilo Qdl=5,6(l/s)
Stal DN80
Przejście ppoż EI120 dla rur stal DN80
Stal DN50
Stal DN80
STAL DN50
Przewód prowadzony pod stropem
PION HP2 DN50
STAL DN32
Proj. hydrant ppoż HW-25 N-30 Hmontażu 1,35m ±0,10m
RD120
Ø60
RD120
RD120
RD120