



TR.-412-09/12

Ciechanów 26. 07.2012 r.

**Zmiana warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie:
Specjalnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 13
(dz. Nr 1715/14, 1715/15)**

Zmiana warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektu j.w. wynika z następujących uwarunkowań:

1. Zwiększenie zapotrzebowania na moc cieplną w wyniku planowanej rozbudowy budynku szkolnego.
2. Konieczność uporządkowania gospodarki cieplnej na terenie SOSW w związku ze zbiciem budynku byłego internatu (ul. Sienkiewicza 13C), w którym nadal zlokalizowany jest grupowy węzeł cieplny c.o. i c.c.w.

Na podstawie § 9 ust.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Dz. U. Nr 16 poz. 92) oraz wniosku odbiorcy ciepła o zmianę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie j.w. z dnia 18. 07. 2012 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o. zapewnia dostawę ciepła dla ww. obiektu po rozbudowie oraz określa następujące, zmienione warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

A. Wnioskodawca:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 06-400 Ciechanów ul. Sienkiewicza 13.

B. Informacje dotyczące obiektu:

(informacje na podstawie danych zawartych we wniosku Odbiorcy ciepła o zmianę warunków przyłączenia oraz na podstawie dotychczasowych umów na dostawę ciepła)

B.1. Lokalizacja obiektu:

Ciechanów ul. Sienkiewicza 13 działka nr 1715/14, 1715/15.

B.2. Obecna lokalizacja grupowego węzła ciepłego:

Ciechanów ul. Sienkiewicza 13C - do zmiany.

B.3. Dane dotyczące obiektu wnioskodawcy:

Powierzchnia ogrzewanego obiektu: obecnie: 2467 m², po rozbudowie: ok. 4507m²
Kubatura ogrzewanym pomieszczeń: obecnie: 11013 m³, po rozbudowie: ok. 19796,2 m³

Przeznaczenie obiektu wnioskodawcy : obiekt użyteczności publicznej.

B4.Charakterystyka instalacji odbiorczych rozbudowanej części obiektu:

(na podstawie informacji Odbiorcy ciepła zawartych we wniosku o zmianę warunków przyłączenia)

Rodzaj instalacji	Temperatura obliczeniowa T _{Zasilania} / T _{Powrotu} [°C]	Ciśnienie dopuszczalne [MPa]	Materiał instalacji odbiorczych
Centralne ogrzewanie	08 75/55	09 0,3	10 wg decyzji odbiorcy
Ciepła woda użytkowa	11 55	12 1,0	13 j.w.
Wentylacja	14 75/55	15 0,3	16 j.w.
Technologia	17	18	19
Inne	20	21	22

B5. Moc cieplna wewnętrznych instalacji odbiorczych SOSW (część istniejąca oraz część rozbudowana):

Zamówiona moc cieplna dla celów:	Aktualnie kW	Docelowo po rozbudowie kW
----------------------------------	-----------------	---------------------------------