

	<b>Zmiana warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego (ANEKS)</b>	Numer dokumentu 01.00.02/01
		Strona 1 z 2

TR.-412-09/12

Ciechanów 17. 09.2012 r.

### ANEKS NR 1

do zmiany warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie:  
Specjalnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 13  
(dz. Nr 1715/14, 1715/15)

#### I.

Na wniosek Odbiorcy ciepła wyrażony w piśmie z dnia 12. 09. 2012 r. ustala się nowe zapotrzebowanie na moc cieplną poszczególnych instalacji odbiorczych przyłączanego obiektu.

W związku z powyższym uaktualniona zostaje Zmiana warunków przyłączenia TR.-412-09/12 z dnia 20. 07. 2012 r. w następującym zakresie:

- Punkt B5 otrzymuje następujące brzmienie:

Zamówiona moc cieplna dla celów:		Aktualnie kW	Docelowo po rozbudowie kW
Część projektowana SOSW:			
Centralne ogrzewanie	$Q_{co} =$	0	117,2
Wentylacja	$Q_{wen} =$	0	85,3
Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa	$Q_{cw\ max}^n =$	0	115,0
Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa	$Q_{cw\ \bar{r}}^n =$	0	42,0
Łącznie		0	244,5
Część istniejąca SOSW:			
Centralne ogrzewanie (budynek szkolny+ warsztat)	$Q_{co} =$	185 (135+50)	
Wentylacja	$Q_{wen} =$	0	
Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa	$Q_{cw\ max}^n =$		
Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa	$Q_{cw\ \bar{r}}^n =$	15	
Łącznie	$\Sigma Q =$	200	

Moc istniejącego węzła grupowego usytuowanego w byłym internacie (ul. Sienkiewicza 13C) zasilającego istniejące obiekty SOSW:

obiekty węzła grupowego:	Moc projektowana kW
$Q_{co}$ (dwa obiegi grzewcze z mieszaczem)	300
$Q_{cw}$ (jeden stopień podgrzewu z zasobnikiem)	75
Całkowita moc węzła:	375

#### II.

W pozostałej części zmienione warunki przyłączenia TR.-412-09/12 z dnia 12. 09. 2012 r. nie ulegają zmianie.

#### III.

Niniejszy aneks stanowi integralną część w. wym. zmienionych warunków przyłączenia jw.

Za zgodność z oryginałem

Za zgodność z oryginałem

*Aboli*

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

*Jerzy Ożdarski*