

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG-1
Pz = 18,25 kW
kj = 0,80
Psz = 14,60 kW
Isz = 23,50 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
XL3-400 IP43 firmy "LEGRAND"

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny dobór przewodów wg DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-S

INWESTOR

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE

ADRES

CIECHANÓW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11

TYTUŁ PROJEKTU

ROZBUDOWA
I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. Tadeusz Lis

inż. Jan Witold Lewandowski

mgr inż. Marek Blat

ETAP

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

ROZDZIELNICA TE-5 - SCHEMAT

DATA 09.2012

NR RYS. E-15

SKALA -:-