



Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny dobór przewodów wg DTR urządzenia.

ROZDZIELNICA GŁÓWNA TE-3
Pz = 16,87 kW
I_Δ = 0,80
Psz = 13,94 kW
Isz = 22,40 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:
XL3-400 IP43 firmy "LEGRAND"

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-S	
INWESTOR	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE	
ADRES	
CIECHANÓW	
UL. SIENKIEWICZA 13	
DZIAŁKA NR 1715/15, 1702/11	
TYTUŁ PROJEKTU	
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW W CIECHANOWIE	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
mgr inż. Tadeusz Lis	
inż. Jan Witold Lewandowski	
mgr inż. Marek Biał	
ETAP	
BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU	
ROZDZIELNICA TE-3 - SCHEMAT	
DATA 09.2012	NR RYS. E-13
SKALA -:-	