

Ciechanów, dnia 13.12.2022 r.

Powiat Ciechanowski
z siedzibą w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

WZP.272.3.8.2022

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.:

„Dokończenie budowy konstrukcji i zabezpieczenia stropodachu w ramach inwestycji pn. „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego – Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie.”

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„Proszę o określenie sposobu tymczasowego odwodnienia dachu (czy mają być wystawione rzygacze bezpośrednio ze stropodachu na zewnątrz budynku)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza odprowadzenie wody bezpośrednio pod stropodachem na zewnątrz budynku, w formie tzw. "rzygaczy".

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 14.12.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2022 r. o godz. 11:00.

/-/ Kierownik Zamawiającego