

Ciechanów, dnia 16.08.2022 r.

Powiat Ciechanowski
z siedzibą w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

WZP.272.3.7.2022

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9 w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2022”.

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazując treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

„Czy w zakresie zadania jest wykonanie instalacji sanitarnych - odwodnienia boiska?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania oczekuje wykonania instalacji sanitarnych – odwodnienia boiska w niezbędnym zakresie.

Pytanie Wykonawcy nr 2:

„Zamawiający wymaga aby realizowane zamówienie było wykonane zgodnie z aktualna normą PN-EN 14877:2014 a mimo to w tabeli PFU str 4 ogranicza parametry nawierzchni kopiując najprawdopodobniej z karty technicznej jakiegoś produktu, zamykając przedziały od-do, co uniemożliwia zastosowanie nawierzchni o lepszych parametrach. Ponadto Zamawiający wymaga np. „współczynnika tarcia”, którego nie bada się wg tej normy. Wg normy PN-EN 14877:2014 bada się „opór poślizgu”. Dlatego też prosimy o dopuszczenie zastosowania nawierzchni o parametrach zgodnych z aktualną normą PN-EN 14877:2014.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby realizowane zamówienie było wykonane co najmniej z normą PN-EN 14877:2014. Ponadto, Zamawiający informuje o minimalnym oczekiwanym współczynniku poślizgu:

- na sucho: 80-100
- na mokro: 55-100

Pytanie Wykonawcy nr 3:

„Prosimy o podanie wymaganego systemu projektowanej nawierzchni poliuretanowej: natryskowa? 8+8? czy pełny EPDM?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wymaganym systemem projektowanej nawierzchni poliuretanowej będzie pełny EPDM.

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 17.08.2022 r. na dzień 19.08.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2022 r. o godz. 11:00. W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 15.09.2022 r. do dnia 17.09.2022 r.

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ rozdz. III ust. 2 i 3 oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00284939/01 z dnia 29.07.2022 r.

/-/ Kierownik Zamawiającego