

# ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.



ZWiK w Ciechanowie  
Sp. z o.o.  
06-400 Ciechanów  
ul. Gostkowska 81  
[www.zwikciechanow.pl](http://www.zwikciechanow.pl)

NIP 566-00-13-885  
REGON 130154716  
KRS 0000096927

KONTO  
Bank Pekao S.A.  
64 1240 5787 1111 0010 8705  
5631

☎ (0-23) 672 29 60  
fax (0-23) 672 29 61

TT/2222/182/2020

Ciechanów 26.10.2020 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W CIECHANOWIE  
Ul. 17 Stycznia 7  
06 – 400 Ciechanów

Zgodnie z Państwa prośbą dnia 24.10.2020 dokonano pomiaru wydajności i ciśnienia przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 przez uprawnioną do tego typu czynności osobę.

Pomiaru dokonano dnia 24.10.2020 roku o godzinie między 9.35 a 10.50

Wyniki pomiarów:

Parametry hydr./LP	Ciśnienie statyczne	Ciśnienie dynamiczne	DP – dysza pomiarowa	Wydajność Q (dm <sup>3</sup> /s)	Uwagi
1.	0,45	0,32	26	12,74	BRAK
2.	0,42	0,29	26	11,98	Pomiar przy otwartym hydrancie zewnętrznym

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu  
ds. Technicznych  
Artur Giziński