

WPLYNĘŁO
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
2017-11-07
liczba zał.
Podpis

Ciechanów, dnia 31 października 2017 r.

DECYZJA Nr 162/2017

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 603, z późniejszymi zmianami), art.104 i art. 107 § 1 i 3 KPA w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe w budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, opisanymi w protokole ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach od 3 do 8 sierpnia 2017 r. przez mł. asp. inż. Piotra Napiórkowskiego mł. specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim, n a k a z u j e się:

Powiat Ciechanowski
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązek z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego	Termin wykonania
1.	<p>Wypożyczenie budynku – siedziby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w przeciwpożarowy wyłączniki prądu.</p> <p>Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zw. z § 183 ust. 2 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn zm.)</p> <p>Powołane w decyzji przepisy § 4 ust 2 pkt 2 cyt. rozp. MSWiA stanowią, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi. W przepisach techniczno – budowlanych tj. w § 183 ust. 2 cyt. Rozp. Ministra Infrastruktury ustalono, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1 000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.</p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że budynku – siedziby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 nie wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.</p>	31 lipca 2018 r.
2.	<p>Wypożyczenie budynku – siedziby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym, zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 b oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)</p> <p>Powołane w decyzji przepisy § 19 ust 1 pkt 2b cyt. rozp. MSWiA stanowią, że hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 200m² w budynkach średniowysokich. Ponadto w § 18 ust. 2 ustalono, że hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.</p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że budynku – siedziby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 nie wyposażono w hydranty 25 spełniające wymogi Polskich Norm (budynek wyposażony jest w hydranty z węzłem płaskoskładanym).</p>	31 lipca 2018 r.

3.	<p>Wypożażenie pomieszczenia bufetu na poziomie piwnicy w gaśnicę dedykowaną do gaszenia pożarów oleju i tłuszczów. <u>Podstawa prawna:</u> § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Powołane w decyzji przepisy § 32 ust. 2. cyt. rozporządzenia MSWiA stanowią, że obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.</p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, że wym. pomieszczenie bufetu nie zostało wyposażone w gaśnicę dostosowaną do gaszenia grup pożarów, które mogą wystąpić w pomieszczeniu. Zgodnie z cyt. rozporządzeniem wymagana jest gaśnica typu ABF jako najbardziej skuteczna do gaszenia pożaru oleju lub tłuszczu.</p>	31 grudnia 2017 r.
4.	<p>Oznakowanie znakami pożarniczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych w budynku – siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7. <u>Podstawa prawna:</u> § 4 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Powołane w decyzji przepisy § 4 ust. 2 pkt 4a. cyt. rozporządzenia MSWiA stanowią, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji.</p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono niepełne oznakowanie dróg kierunków i wyjść ewakuacyjnych, w tym: braki w oznakowaniu pionowych dróg (klatek schodowych), z poziomu 1,2,3,4 i 5 kondygnacji na schody zastosowano nieprawidłowy znak ewakuacyjny „wyjście ewakuacyjne” wobec wymaganego „kierunek drogi ewakuacyjnej”, na 4 piętrze niepełne oznakowanie kierunków ewakuacji.</p>	31 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie

Stwierdzone podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku – siedziby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, naruszają przytoczone wyżej, obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Mają one wpływ na poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu i bezpieczeństwo przebywających w nim osób.

Zobowiązuje się Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów do usunięcia nieprawidłowości i pisemnego poinformowania tut. Komendy o sposobie wykonania niniejszej decyzji w terminie do 7 czerwca 2018 r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa za moim pośrednictwem, wniesione w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę / ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

Otrzymuje:
Powiat Ciechanowski
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów



st. bryg. m. g. w. z. Arkadiusz Muszyński