

Sońsk, dnia 05.08.2020r.

IP.7012.43.2020

**Magdalena Kotwińska**  
**reprezentująca**  
**M-PROJEKT**  
**Pracownia Architektury Krajobrazu**  
**Sp. z o.o.**  
**ul. Znanieckiego 14/14**  
**03-980 Warszawa**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.07.2020r. (data wpływu do tutejszego urzędu 30.07.2020r.) dotyczący wydania wstępnej informacji technicznej odnośnie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej parku rekreacyjno – poznawczego w obrębie Gołotczyzna w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno – poznawczym”, informuje, że maksymalna przepustowość przyłącza kanalizacyjnego może wynosić 24m<sup>3</sup>/doba. W związku z tym proszę o dostosowanie ilości planowanych do odprowadzenia ścieków, do możliwości technicznych ww. przepustowości przyłącza.

Jednocześnie informuję, że koniecznym jest wyposażenie instalacji odprowadzającej ścieki w separator tłuszczu z planowanego pawilonu gastronomicznego.

Ścieki komunalne nie mogą przekraczać następujących parametrów:

BZT 5 = 400mg/l, ChZT 3 = 700mg/l, Fosfor = 15mg/l, Azot ogólny = 90 mg/l, Zawiesina = 400 mg/l, pH = 6,5 – 9,5

Odnosnie możliwości przyłączenia ww. obiektu do gminnej sieci wodociągowej, konieczne jest w pierwszej kolejności uzyskanie szczegółowych warunków technicznych wykonania przyłącza do sieci, oraz zapewnienia o dostawie wody u eksploatatora i zarządcy sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk tj.: Zakładzie Usług Wodnych w dla Potrzeb Rolnictwa z siedzibą w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego „Grotą” 4, oraz przedstawienie ich w Urzędzie Gminy w Sońsku w celu uzyskania zgody na wykonanie przyłącza do ww. sieci.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

**WÓJT GMINY SOŃSK**  
*Jarosław Muchowski*