

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

do Projektu Remontu i Modernizacji  
Małego Kina „Łydyńia” oraz Pracowni Muzycznej  
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Mała Sala Kinowa spełnia także funkcje klubo-kawiarni z barem oraz sali widowiskowej i koncertowej. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia wynosi 231,70 m<sup>2</sup> i przeznaczona jest do jednoczesnego przebywania do 80 osób.

Pomieszczenie kwalifikuje się do kategorii **ZL I** zagrożenia ludzi. Sala zlokalizowana jest na poziomie piwnicy budynku PCKiSz w Ciechanowie.

Pomieszczenia objęte opracowaniem projektowym znajdują się w jednej strefie pożarowej całego budynku.

Konstrukcja budynku, w tym ściany murowane z cegły, stropy żelbetowe, schody żelbetowe spełniają klasę odporności pożarowej „B”.

Do celów ewakuacyjnych ludzi z Małej Sali Kinowej będą służyć dwa wyjścia. Oprócz istniejącego przez główny holl, które prowadzi bezpośrednio na zewnątrz, zaprojektowano drugie wyjście ewakuacyjne przez korytarz i klatkę schodową również na zewnątrz. Zaprojektowano nowe drzwi zewnętrzne o szerokości minimum 1,20 m (szer. skrzydła 0,9 + 0,3 m) wyposażone w urządzenia anty-paniczne.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania się stosowania materiałów łatwopalnych, a wystrój wewnątrz w Sali Kinowej należy zaprojektować z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Pomieszczenie Małej Sali Kinowej oraz drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w oprawy oświetlenia awaryjnego o natężeniu min. 1 lux oraz podświetlane znaki ewakuacyjne.

Pomieszczenia techniczne na drodze ewakuacyjnej oraz pomieszczenie centrali wentylacyjnej wyposażono w drzwi o odporności ogniowej EI30.

Do zabezpieczenia przeciwpożarowego Sali Kinowej służy hydrant p.poż. Dn25, (istniejący hydrant Dn52 zostanie wymieniony na nowy) obejmujący swoim zasięgiem obszar objęty opracowaniem projektowym.

Obiekt jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla całego budynku (zlokalizowany w hollu głównym na parterze).

Pomieszczenia należy wyposażać w gaśnice wg wskaźnika 2 kg środka gaśniczego na 100 m<sup>2</sup> powierzchni.

Pomieszczenia wyposażać w instrukcje przeciwpożarowe.