

Ciechanów, dnia 04.12.2020 r.

Powiat Ciechanowski
z siedzibą w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

WO-ZP.272.3.18.2020

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „ **Zaprojektowanie i budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej
oraz Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie**”

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy nr 1.

Czy Zamawiający uzna warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej za spełniony jeśli oferent skorzysta z zasobów biura projektowego na projektowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że powyższe pytanie nie dotyczy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona po otwarciu ofert zgodnie z procedurą opisaną w art. 24aa ustawy Pzp – Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pytanie Wykonawcy nr 2.

Czy w związku z sytuacją COVID-19 Zamawiający będzie honorował gwarancję ubezpieczeniową w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie Wykonawcy nr 3.

Czy Zamawiający posiada i może udostępnić przedmiary robót, audyty lub inne dokumenty, z których będą wynikały jakieś informacje ilościowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada tylko Program Funkcjonalno Użytkowy.

Pytanie Wykonawcy nr 4.

Jaka wentylacja ma być na budynkach ponieważ jest napisane że wentylacja i klimatyzacja ale wszystkie pomieszczenia czy np. tylko biura? Jakie źródło ciepła planuje Zamawiający, czy Wykonawca może wybrać sam?

Jaka wielkość centrali wentylacyjnej?

Są sale zabiegowe i gabinety rehabilitacyjne - co w nich musi być? dodatkowe instalacje?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź dotycząca Części nr 1 zamówienia pn.: **Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej – wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych**.

Wentylacja i klimatyzacja ma być zaprojektowana jako centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w której następuje uzdatnianie powietrza nawiewanego do wymaganych parametrów (filtracja, krzyżowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica i chłodnica. Cały system sprzężony z ciepłem technologicznym z przedsiębiorstwa energetyki ciepłej (źródło ciepła - PEC). Wielkość centrali ostatecznie może być dobrana na etapie projektu wykonawczego. Program Funkcjonalno Użytkowy opisuje szczegółowo, w których pomieszczeniach jaki rodzaj instalacji ma się znajdować.

Odpowiedź dotycząca Części nr 2 zamówienia pn.: **„Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie -nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych”**.

Należy wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Wielkość centrali ostatecznie może być dobrana na etapie projektu wykonawczego. Klimatyzację należy wykonać tylko w pomieszczeniu świetlicy jako tzw. urządzenie 1:1 (jedna jednostka zewnętrzna i jedna jednostka wewnętrzna). Źródło ciepła należy zastosować kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem wody użytkowej.

Pytanie Wykonawcy nr 5.

Są sale zabiegowe i gabinety rehabilitacyjne - co w nich musi być? dodatkowe instalacje?

Odpowiedź Zamawiającego:

Sale zabiegowe i gabinety rehabilitacyjne bez wyposażenia, instalacje tylko te która wskazuje Program Funkcjonalno Użytkowy.

Pytanie Wykonawcy nr 6.

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15/12/2020 **godz. 13:00**. Swoją prośbę argumentujemy faktem, iż część zespołu odpowiedzialna za przygotowanie oferty została zarażona koronawirusem COVID-19, co zmusiło nas do reorganizacji i wydłużyło czas potrzebny na przygotowanie rzetelnej oferty. W przypadku, gdy nie godzą się Państwo na przedłużeniu terminu składania ofert prosimy o przesunięcie godziny składania ofert na **13:00**.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 08.12.2020 r. na dzień 10.12.2020 r. do godz. 13:00.

Pytanie Wykonawcy nr 7.

Prosimy o udostępnienie formularzy/oświadczeń do wypełnienia w formie edytowalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie <http://stciechanow.bip.org.pl>, następujące Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 2.1 dla Części nr 1 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2.2 dla Części nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3.1 dla Części nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3.2 dla Części nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4.1 dla Części nr 1 - Wykaz wykonanych w ciągu 5 lat robót budowlanych
Załącznik nr 4.2 dla Części nr 2 - Wykaz wykonanych w ciągu 5 lat robót budowlanych realizacji zamówienia
Załącznik nr 5.1 dla Części nr 1 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5.2 dla Części nr 2 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6.1 dla Części nr 1 - Informacja dot. podwykonawców
Załącznik nr 6.2 dla Części nr 2 - Informacja dot. podwykonawców

Ponadto Zamawiający uszczegółowia zakres przewidzianej rozbiórki przy budowie Powiatowego Domu Dzieci. Rysunek poniżej przedstawia zaznaczone budynki przewidziane do rozbiórki.



Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, Biuro Obsługi Mieszkańców- parter budynku. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13:15, w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, Sala konferencyjna nr 15 (parter budynku).

Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SIWZ rozdz. XVI pkt. 15, rozdz. XVII pkt. 1, oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 613397-N-2020 z dnia 23.11.2020 r.

/-/ Kierownik Zamawiającego