

WO-ZP.272.3.2.2020

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka, odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00”.

**Szanowni Państwo!**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. . 1843 z późn. zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie Wykonawcy nr 1.**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej odnośnie: planu zagospodarowania terenu oraz przekroji normalnych dla odcinka drogi powiatowej od km 12+350,00 do km 13+040,00.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zamieszcza w stronie internetowej <http://stciechanow.bip.org.pl> plan zagospodarowania terenu oraz przekrój podłużny dla odcinka drogi powiatowej od km12+350,00 do km 13+040,00.

**Pytanie Wykonawcy nr 2.**

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający przewiduje odhumusowanie skarp oraz poboczy pod nasypy? Przedstawiona dokumentacja techniczna tj. przekroje poprzeczne nie uwzględniają odhumusowania. Po wizji w terenie i wykonaniu kilku kontrolnych przekopów stwierdzono, że grubość zalegającego humusu zawiera się w przedziale: 25-30 cm. Zdaniem Wykonawcy będzie to miało wpływ na zwiększenie robót ziemnych: zwiększenie objętości nasypu do wykonania o kolejne 900 m<sup>3</sup>, oraz zwiększenie ilości wykopów (odhumusowania) stosownie do ilości nasypów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiot zamówienia uwzględnia odhumusowanie skarp oraz poboczy pod nasypy, w przypadku niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje iż zamieszczone przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia są tylko i wyłącznie informacją poglądową.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

**/-/ Kierownik Zamawiającego**